



182301060302



证书编号：川应急20 02

报告编号：KP210294

金属非金属矿山在用主通风机系统 安全检测检验报告

委托单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

受检单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

设备名称：矿山节能通风机

型号规格：K40-6

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2021 年 05 月 09 日



四川省科源工程技术测试中心



金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号: KP210294

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司		
	地址	山南市曲松县罗布莎矿		
设备名称	矿山节能通风机	设备编号	/	
型号规格	K40-6	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	在用			
检测检验地点	+4050m 回风井口	检测检验日期	2021 年 05 月 09 日	
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	2022 年 05 月 08 日	
受检单位	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司			
检测检验项目	1. 矿用产品安全标志 2. 零部件和紧固件 3. 刹车装置 4. 润滑系统 5. 结构 6. 电动机运行功率 7. 接地电阻 8. 绝缘电阻 9. 叶片径向间隙值 10. 安全保护及设施 11. 监测用仪器仪表 12. 振动 13. 备用电动机 14. 噪声 15. 轴承温度 16. 效率			
检测检验依据	AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	主通风机未设置接地装置。			
检测检验结论	依据 AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，检验综合结论：合格。  (检测检验专用章) 2021 年 5 月 13 日			
检测检验组成员	潘志鑫 黄迅			
备注	/			

批准: 张泽龙

日期: 2021.5.13

审核: 王东强

日期: 2021.5.13

主检: 潘志鑫

日期: 2021.05.11