



182301060302



证书编号：川应急20 02

报告编号：KP210296

金属非金属矿山在用空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

受检单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

设备名称：空气压缩机

型号规格：MM250

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2021 年 05 月 09 日



四川省科源工程技术测试中心



金属非金属矿山在用空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: KP210296

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司		
	地址	山南市曲松县罗布莎矿		
设备名称	空气压缩机	设备编号	1609857	
型号规格	MM250	出厂日期	2018 年 09 月	
制造单位	英格索兰（中国）工业设备制造有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	+4030m 地面空压机房	检测检验日期	2021 年 05 月 09 日	
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	2022 年 05 月 08 日	
受检单位	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司			
检测检验项目	1. 机房或硐室 2. 润滑系统 3. 冷却系统 4. 储气罐 5. 系统保护要求 6. 曲轴箱油温 7. 停车复位 8. 运转状态 9. 振动 10. 转速 11. 容积流量 12. 输入比功率 13. 输入电流			
检测检验依据	AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范》第 1 部分：固定式空气压缩机			
存在问题及建议	1. 易触及的高温管道，未安装安全防护装置； 2. 储气罐出口管路上未设置压力释放装置； 3. 标准状态下的容积流量小于 0.85Q。			
检测检验结论	依据 AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范》第 1 部分：固定式空气压缩机，检验综合结论：合格。 (检测检验专用章) 2021 年 5 月 13 日			
检测检验组成员	潘志鑫 黄迅			
备注	/			

批准: 张仲龙

审核: 毛东强

主检: 潘志鑫

日期: 2021.5.11

日期: 2021.5.13

日期: 2021.05.11