



证书编号：川应急20 02

报告编号：KP210301

金属非金属矿山在用主通风机系统 安全检测检验报告

委托单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

受检单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

设备名称：局部通风机

型号规格：YBT56-2

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2021 年 05 月 09 日



四川省科源工程技术测试中心



金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号: KP210301

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司		
	地址	山南市曲松县罗布莎矿		
设备名称	局部通风机	设备编号	/	
型号规格	YBT56-2	出厂日期	/	
制造单位	上海跃泰电气科技有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	+3950m 中段西十六排	检测检验日期	2021 年 05 月 09 日	
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	2022 年 05 月 08 日	
受检单位	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司			
检测检验项目	1. 矿用产品安全标志 2. 零部件和紧固件 3. 刹车装置 4. 润滑系统 5. 结构 6. 电动机运行功率 7. 接地电阻 8. 绝缘电阻 9. 叶片径向间隙值 10. 振动 11. 噪声			
检测检验依据	AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	局部通风机未设接地装置。			
检测检验结论	依据 AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，除接地电阻项目外，所检项目合格。 (检测检验专用章) 2021年5月13日			
检测检验组成员	潘志鑫		黄迅	
备注	/			

批准: 张泽龙

日期: 2021.5.13

审核: 王东强

日期: 2021.5.13

主检: 潘志鑫

日期: 2021.05.11