



证书编号：川应急20 02

报告编号：KP210304

金属非金属地下矿山通风系统 安全检测检验报告

委托单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

受检单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

设备名称：地下矿山通风系统

型号规格：/

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2021 年 05 月 09 日



四川省科源工程技术测试中心



四川省科源工程技术测试中心
金属非金属地下矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: KP210304

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	西藏矿业发展股份有限公司山南分公司		
	地址	山南市曲松县罗布莎矿		
系统名称		地下矿山通风系统		
型号规格		/	出厂日期	/
检测检验地点		全矿井	检测检验日期	2021 年 05 月 09 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2022 年 05 月 08 日/ 矿井通风系统调整时
受检单位		西藏矿业发展股份有限公司山南分公司		
检测检验项目		1. 风量(风速)合格率 2. 风质合格率 3. 作业环境空气质量合格率 4. 有效风量率 5. 风机效率 6. 风量供需比 7. 综合指标		
检测检验依据		AQ 2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 AQ 2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》，检验综合指标 $C=74.8\%$，结论：合格。 (检测检验专用章) 2021 年 5 月 13 日		
检测检验组成员		潘志鑫 黄迅		
备注		/		

批准: 张泽长

日期: 2021.5.13

审核: 叶东强

日期: 2021.5.13

主检: 潘志鑫

日期: 2021.5.11

